Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, 06. November 2026
AC

Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Wasserversorgung
Bornstrasse 21
4612 Wangen b. Olten

# Untersuchungsbericht

## Objekt: Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr. Bachema** | 202615129 |
| **Proben-Nr. Bachema** | 66843-66849 |
| **Tag der Probenahme** | 08. Oktober 2026 |
| **Eingang Bachema** | 08. Oktober 2026 |
| **Probenahmeort** | Wangen b. Olten |
| **Entnommen durch** | C. Widmer, Bachema AG |
| **Im Beisein von** | M. Ess, Bürgergemeinde Wangen b. Olten |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Bürgergemeinde Wangen b. Olten, Wasserversorgung, 4612 Wangen b. Olten |
| Rechnungsadresse | Bürgergemeinde Wangen b. Olten, Wasserversorgung, 4612 Wangen b. Olten |
| Rechnung zur Visierung | Bürgergemeinde Wangen b. Olten, Wasserversorgung, M. Ess, 4612 Wangen b. Olten |
| Bericht an | Bürgergemeinde Wangen b. Olten, Wasserversorgung, M. Ess, 4612 Wangen b. Olten |
| Kopie an Kontrollstelle / Behörde | Kantonales Labor Solothurn, Greibenhof/Werkhofstrasse 5, 4500 Solothurn |
| Bericht per e-mail an | Bürgergemeinde Wangen b. Olten, M. Ess, marco.ess@bgwangenbo.ch |
| Bericht per e-mail an | Gemeinde Rickenbach SO, Gemeindekanzlei, gemeinde@rickenbachso.ch |

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG

Sabine Ruckstuhl
Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

**Objekt:** **Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach**
Auftraggeber: Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Auftrags-Nr. Bachema: 202615129

## Probenübersicht

| Bachema-Nr. | | Probenbezeichnung | Probenahme / Eingang Labor |
|---|---|---|---|
| 66843 | W | **GPW Bornstrasse Probehahn** | 08.10.26 / 08.10.26 |
| 66844 | W | **Reservoir Buechliban (Kammer 1 und 2) Abgang Netz Probehahn** | 08.10.26 / 08.10.26 |
| 66845 | W | **Reservoir Bannacker Kammer 3 Probehahn** | 08.10.26 / 08.10.26 |
| 66846 | W | **Netzstelle Wangen Hochzone Rumpelweg 1 Restaurant Rumpel Gartenwirtschaft Aussenhahn** | 08.10.26 / 08.10.26 |
| 66847 | W | **Reservoir Berg (Rickenbach) Abgang Netz Probehahn** | 08.10.26 / 08.10.26 |
| 66848 | W | **Netzstelle Rickenbach Niederzone Mühlegasse 3 Laufbrunnen** | 08.10.26 / 08.10.26 |
| 66849 | W | **Netzstelle Rickenbach Niederzone Schulhaus WC Knaben Lavabohahn** (Kein Zutritt) | 08.10.26 / 08.10.26 |

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

## Legende zu den Referenzwerten

| | |
|---|---|
| TBDV TW (F/B) | Höchstwerte für Trinkwasser ab Wasserfassung (unbehandelt) bzw. unmittelbar nach Behandlung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV). R=Richtwerte. |
| TBDV TW (N) | Höchstwerte für Trinkwasser ab Verteilnetz (behandelt oder unbehandelt) gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV). R=Richtwerte. |

## Abkürzungen

| | |
|---|---|
| n.n. | nicht nachweisbar |
| KBE | Kolonie-bildende Einheiten |
| W | Wasserprobe |
| F | Feststoffprobe |
| TS | Trockensubstanz |
| < | Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode. |
| {1} | Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der Bachema AG. |
| {2} | Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor. |
| {3} | Feldmessung von Kunde erhoben. |

## Akkreditierung

| | |
|---|---|
| SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch STS 0064 | Die Resultate der Untersuchungen beziehen sich auf die im Prüfbericht aufgeführten Proben und auf den Zustand der Proben bei der Entgegennahme durch die Bachema AG.<br>Der vollständige Prüfbericht steht dem Kunden zur freien Verfügung. Die Verwendung von Auszügen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner Seiten) des Prüfberichts sowie Hinweise auf den Prüfbericht (z.B. zu Werbezwecken oder bei Präsentationen) sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet.<br>Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder www.bachema.ch) |

Bachema AG
Analytische Laboratorien

**Objekt:** **Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach**
Auftraggeber: Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Auftrags-Nr. Bachema: 202615129

| Probenbezeichnung | | GPW Bornstrasse Probehahn | | | | Referenzwert TBDV TW (F/B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proben-Nr. Bachema | | 66843 | | | | | |
| Tag der Probenahme | | 08.10.26 | | | | | |
| Entnahmezeit | | 08:05 | | | | | |
| **Feldparameter** | | | | | | | |
| Grundwasserspiegel | m ü. M. | **405.62** | | | | | |
| **Vor-Ort-Messungen** | | | | | | | |
| Temperatur | °C | **12.5** | | | | | |
| Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | **693** | | | | | |
| pH-Wert | pH | **7.16** | | | | | |
| Sauerstoff | mg/L | **7.5** | | | | | |
| Sauerstoffsättigung (ber.) | % | **71** | | | | | |
| **Physikalisch-chemische Parameter** | | | | | | | |
| Aussehen {1} | | **klar** | | | | *klar* | |
| Farbe {1} | | **farblos** | | | | *farblos* | |
| Geruch {1} | | **geruchlos** | | | | *geruchlos* | |
| Trübung nephelometrisch | NTU | **<0.1** | | | | | |
| **Härteparameter und Kationen** | | | | | | | |
| m-Wert (Säureverb. pH 4.3) | mmol/L | **5.94** | | | | | |
| Karbonathärte (berechnet) | °fH | **29.4** | | | | | |
| Gesamthärte (berechnet) | °fH | **33.8** | | | | | |
| Gesamthärte (berechnet) | mmol/L | **3.38** | | | | | |
| Calcium (gelöst) | mg/L Ca | **122** | | | | | |
| Magnesium (gelöst) | mg/L Mg | **8.4** | | | | | |
| Natrium (gelöst) | mg/L Na | **10.0** | | | | *200* | |
| Kalium (gelöst) | mg/L K | **2.2** | | | | | |
| **Anionen** | | | | | | | |
| Chlorid | mg/L Cl | **20.4** | | | | | |
| Nitrat | mg/L $NO_3$ | **26.8** | | | | *40* | |
| Sulfat | mg/L $SO_4$ | **16.9** | | | | | |
| Fluorid | mg/L F | **<0.1** | | | | *1.5* | |
| **N- und P-Verbindungen** | | | | | | | |
| Ammonium | mg/L $NH_4$ | **<0.01** | | | | *0.1 (ox)* *0.5 (red)* | |
| Nitrit | mg/L $NO_2$ | **<0.005** | | | | *0.1* | |
| ortho-Phosphat | mg/L $PO_4$ | **<0.02** | | | | | |
| **Berechnete Grössen** | | | | | | | |
| freie Kohlensäure | mg/L $CO_2$ | 44.5 | | | | | |
| Gleichgewichts-Kohlensäure | mg/L $CO_2$ | 54.9 | | | | | |
| Kalkaggressive Kohlensäure | mg/L $CO_2$ | -10.3 | | | | | |
| Gleichgewichts-pH | pH | 7.1 | | | | | |
| Calciumcarbonat-Sättigungs-index | pH | 0.1 | | | | | |

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

**Objekt:** **Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach**
Auftraggeber: Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Auftrags-Nr. Bachema: 202615129

| Probenbezeichnung | | GPW Bornstrasse Probehahn | | | | TBDV TW (F/B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proben-Nr. Bachema | | 66843 | | | | | |
| Tag der Probenahme | | 08.10.26 | | | | | |
| Entnahmezeit | | 08:05 | | | | | |
| **Elemente und Schwermetalle** | | | | | | | |
| Antimon (gelöst) ICP | mg/L Sb | **<0.001** | | | | *0.005* | |
| Arsen (gelöst) ICP | mg/L As | **<0.001** | | | | *0.01* | |
| Blei (gelöst) ICP | mg/L Pb | **<0.0005** | | | | *0.005* | |
| Cadmium (gelöst) ICP | mg/L Cd | **<0.00005** | | | | *0.003* | |
| Chrom-VI (gelöst) IC ICP | mg/L Cr-VI | **<0.002** | | | | | |
| Kobalt (gelöst) ICP | mg/L Co | **<0.001** | | | | | |
| Kupfer (gelöst) ICP | mg/L Cu | **0.004** | | | | *1* | |
| Nickel (gelöst) ICP | mg/L Ni | **<0.001** | | | | *0.02* | |
| Quecksilber (gelöst) AFS | mg/L Hg | **<0.00001** | | | | *0.001* | |
| Silber (gelöst) ICP | mg/L Ag | **0.002** | | | | *0.1* | |
| Zink (gelöst) ICP | mg/L Zn | **0.020** | | | | *5* | |
| Zinn (gelöst) ICP | mg/L Sn | **<0.001** | | | | | |
| **Organische Summenparameter** | | | | | | | |
| DOC | mg/L C | **0.39** | | | | *2 R (TOC)* | |
| AOX (gelöst) | µg/L Cl | **2** | | | | | |
| Summe BTEX (TBDV) | µg/L | **<0.1** | | | | *3* | |
| Summe FHKW (TBDV) | µg/L | **<1** | | | | *10* | |
| Summe MTBE, ETBE (TBDV) | µg/L | **<0.05** | | | | *5* | |
| Trihalomethane (TBDV) | µg/L | **<0.1** | | | | *10* | |
| Aliph. KW (C5-C10) | µg/L | **<10** | | | | | |
| **Flüchtige organische Verbindungen** | | | | | | | |
| Purge and Trap Wasser | | **s. Anhang** | | | | | |
| **Komplexbildner** | | | | | | | |
| EDTA {2} | µg/L | **0.2** | | | | *200* | |
| NTA {2} | µg/L | **<0.5** | | | | *200* | |
| **Pestizide A-H** | | | | | | | |
| Chloridazon | µg/L | **<0.02** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit R417888 | µg/L | **0.10** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit R418503 | µg/L | **<0.05** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit R419492 | µg/L | **<0.05** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit R471811 | µg/L | **0.51** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit R611965 | µg/L | **<0.05** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit R611968 | µg/L | **<0.02** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit SYN507900 | µg/L | **<0.02** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit SYN548580 | µg/L | **0.02** | | | | *0.1* | |
| Chlorthalonil-Metabolit SYN548581 | µg/L | **<0.02** | | | | *0.1* | |
| Desphenylchloridazon | µg/L | **0.03** | | | | | |
| **Pestizide I-Z** | | | | | | | |
| Isochloridazon | µg/L | **<0.02** | | | | *0.1* | |
| Mecoprop | µg/L | **<0.01** | | | | *0.1* | |
| Methyldesphenylchloridazon | µg/L | **<0.02** | | | | | |

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

**Objekt:** **Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach**
Auftraggeber: Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Auftrags-Nr. Bachema: 202615129

| Probenbezeichnung | | GPW Bornstrasse Probehahn | | | | TBDV TW (F/B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proben-Nr. Bachema | | 66843 | | | | | |
| Tag der Probenahme | | 08.10.26 | | | | | |
| Entnahmezeit | | 08:05 | | | | | |
| **Arzneimittel** | | | | | | | |
| Acetyl-Sulfamethoxazol | µg/L | **<0.02** | | | | | |
| Amisulprid | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Candesartan | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Carbamazepin | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Citalopram | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Clarithromycin | µg/L | **<0.02** | | | | | |
| Diclofenac | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Hydrochlorothiazid | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Irbesartan | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Metoprolol | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Sulfamethoxazol | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Venlafaxin | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| **Industriechemikalien** | | | | | | | |
| Benzotriazol | µg/L | **<0.02** | | | | | |
| 5,6-Dimethylbenzotriazol | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Tolyltriazol | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| **Künstlicher Süssstoff** | | | | | | | |
| Acesulfam | µg/L | **0.01** | | | | | |
| Cyclamat | µg/L | **<0.01** | | | | | |
| Sucralose | µg/L | **0.15** | | | | | |
| **Mikrobiologische Untersuchungsparameter** | | | | | | | |
| Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar) | KBE/mL | **n.n.** | | | | *100 (unbehandelt)* | |
| *Escherichia coli* | KBE/100 mL | **n.n.** | | | | *n.n.* | |
| Enterokokken | KBE/100 mL | **n.n.** | | | | *n.n.* | |

| Probenbezeichnung | | Reservoir Buechliban (Kammer 1 und 2) Abgang Netz Probehahn | Reservoir Bannacker Kammer 3 Probehahn | Netzstelle Wangen Hochzone Rumpelweg 1 Restaurant Rumpel Gartenwirtschaft Aussenhahn | | Referenzwert TBDV TW (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proben-Nr. Bachema | | 66844 | 66845 | 66846 | | | |
| Tag der Probenahme | | 08.10.26 | 08.10.26 | 08.10.26 | | | |
| Entnahmezeit | | 08:30 | 08:20 | 08:48 | | | |
| **Vor-Ort-Messungen** | | | | | | | |
| Temperatur | °C | **14.7** | **14.7** | **15.0** | | | |
| **Mikrobiologische Untersuchungsparameter** | | | | | | | |
| Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar) | KBE/mL | **4** | **7** | **77** | | *300* | |
| Pilze Hefen | KBE/mL | | **<10** | | | | |
| Pilze Schimmel | KBE/mL | | **<10** | | | | |
| *Escherichia coli* | KBE/100 mL | **n.n.** | **n.n.** | **n.n.** | | *n.n.* | |
| Enterokokken | KBE/100 mL | **n.n.** | **n.n.** | **n.n.** | | *n.n.* | |

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

**Objekt:** **Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach**
Auftraggeber: Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Auftrags-Nr. Bachema: 202615129

| Probenbezeichnung | | Reservoir Berg (Ricken-bach) Abgang Netz Probehahn | Netzstelle Rickenbach Niederzone Mühlegasse 3 Lauf-brunnen | | | Referenzwert TBDV TW (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proben-Nr. Bachema | | 66847 | 66848 | | | | |
| Tag der Probenahme | | 08.10.26 | 08.10.26 | | | | |
| Entnahmezeit | | 09:10 | 09:02 | | | | |
| **Vor-Ort-Messungen** | | | | | | | |
| Temperatur | °C | **19.4** | **17.6** | | | | |
| **Mikrobiologische Untersuchungsparameter** | | | | | | | |
| Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar) | KBE/mL | **7** | **1** | | | *300* | |
| *Escherichia coli* | KBE/100 mL | **n.n.** | **n.n.** | | | *n.n.* | |
| Enterokokken | KBE/100 mL | **n.n.** | **n.n.** | | | *n.n.* | |

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

**Objekt:** **Trinkwasserkontrolle Wangen bei Olten / Rickenbach**
Auftraggeber: Bürgergemeinde Wangen b. Olten
Auftrags-Nr. Bachema: 202615129

## Anhang: Flüchtige organische Verbindungen nach EPA 524.2

| **Probenbezeichnung** | | **GPW Bornstrasse Probehahn** | | | | *TBDV TW (F/B)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proben-Nr. Bachema | | 66843 | | | | | |
| Tag der Probenahme | | 08.10.26 | | | | | |
| Entnahmezeit | | 08:05 | | | | | |
| 01. Dichlordifluormethan (Freon R12) | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 02. Chlormethan | µg/L | <0.5 | | | | | |
| 03. Vinylchlorid | µg/L | <0.05 | | | | *0.5* | |
| 04. Brommethan | µg/L | <0.5 | | | | | |
| 05. Chlorethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 06. Trichlorfluormethan (Freon 11) | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 07. 1,1-Dichlorethen | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 08. Dichlormethan (Methylenchlorid) | µg/L | <0.05 | | | | *20* | |
| 09. trans-1,2-Dichlorethen | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 10. 1,1-Dichlorethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 11. 2,2-Dichlorpropan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 12. cis-1,2-Dichlorethen | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 13. Trichlormethan (Chloroform) | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 14. Bromchlormethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 15. 1,1,1-Trichlorethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 16. 1,1-Dichlorpropen | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 17. Tetrachlorkohlenstoff | µg/L | <0.05 | | | | *2* | |
| 18. 1,2-Dichlorethan | µg/L | <0.05 | | | | *3* | |
| 19. Benzol | µg/L | <0.05 | | | | *1* | |
| 20. Trichlorethen (Tri) | µg/L | <0.05 | | | | *10* | |
| 21. 1,2-Dichlorpropan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 22. Bromdichlormethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 23. Dibrommethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 24. cis-1,3-Dichlorpropen | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 25. Toluol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 26. trans-1,3-Dichlorpropen | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 27. 1,1,2-Trichlorethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 28. 1,3-Dichlorpropan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 29. Tetrachlorethen (Per) | µg/L | **0.17** | | | | *10* | |
| 30. Dibromchlormethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 31. 1,2-Dibromethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 32. Chlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 33. 1,1,1,2-Tetrachlorethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 34. Ethylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 35. m-Xylol/ p-Xylol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 37. o-Xylol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 38. Styrol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 39. Isopropylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 40. Bromoform | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 41. 1,1,2,2-Tetrachlorethan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 42. 1,2,3-Trichlorpropan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 43. n-Propylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 44. Brombenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 45. 1,3,5-Trimethylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 46. 2-Chlortoluol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 47. 4-Chlortoluol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 48. tert-Butylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 49. 1,2,4-Trimethylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 50. sec-Butylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 51. p-Isopropyltoluol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 52. 1,3-Dichlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 53. 1,4-Dichlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 54. n-Butylbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 55. 1,2-Dichlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 56. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 57. 1,2,4-Trichlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 58. Hexachlorbutadien | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 59. Naphthalin | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 60. 1,2,3-Trichlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 61. Freon 113 | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 62. MTBE (Methyltertiärbutylether) | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 63. ETBE (Ethyltertiärbutylether) | µg/L | <0.05 | | | | | |
| 64. 1,3,5-Trichlorbenzol | µg/L | <0.05 | | | | | |
| **Aliph. KW (C5-C10)** | µg/L | <10 | | | | | |

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064